

Znak sprawy: DT – ZP.252.30.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” po dokonaniu czynności oceny złożonych ofert, została wybrana oferta:

**Zakład Produkcyjno Usługowy „Gotix”
W.H. Gotowicz”, Waldemar Gotowicz
ul. Merlina 5
Zamość, 89-200 Szubin**

Oferta w/w firmy spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy **Bassau Sp. z o.o. Spółka Komandytowa**, Daszyńskiego 15, 46 – 060 Prószków.

Zamawiający wymagał środka Chlor płynny, który posiada właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i wirusobójcze. Zaproponowany środek nie spełnia wymagań Zamawiającego, zaproponowany środek o nazwie Chlor Stab jest środkiem tylko o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym, natomiast nie posiada działania wirusobójczego.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Z upoważnieniem
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
lek. med. Izabela Krowczyńska

Cecylia Apnieszka