


RZUT NISKIEGO PARTERU
PRACOWNI ZESPOŁU REHABILITACJI
skala 1:50



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI		
NR	NISKI PARTER	
01	PRZEDSIONEK	2,8
02	KORYTARZ	148,3
03	FIZYKOTERAPIA	117,4
04	BOKS – LASER	4,4
05	BOKS – LASER	5,3
06	BOKS – MAGNETRONIK	5,3
07	BOKS – DIATERMIA KRÓTKOFALOWA	4,9
08	ŁAZIENKA NIEPEŁNOSP.	6,0
09	WC DAMSKIE	4,4
10	WC MĘSKIE	4,4
11	SZATNIA DLA PACJENTÓW	41,3
12	KŁATKA SCHODOWA	22,0
13	WINDA	5,3
14	MASZYNOWNIA	6,7
15	SZATNIA MĘSKA	15,9
16	UMYWALNIA MĘSKA	10,0
17	SZATNIA DAMSKA	44,1
18	UMYWALNIA DAMSKA	11,8
19	JADALNIA	14,9
20	POM. TECHNICZNE – WĘZEL CIEPLNY	28,4
21	WENTYLATORNIA	51,4
22	WINDA	2,9
23	MASZYNOWNIA	6,8
24	KŁATKA SCHODOWA	22,0
25	POM. TECHNICZNE – ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	13,4
26	POM. TECHNICZNE – INST. WODOCIĄGOWA	12,1
27	WENTYLATORNIA	35,0
28	SERWER	8,2
29	POKÓJ KIEROWNIKA	12,7
30	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,9
31	KINEZYTERAPIA	111,6
32	POMIESZCZENIE ZABIEGÓW PALOIDOWYCH	12,0
33	STATYSTYKA MEDYCZNA	9,3
RAZEM:		804,9

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI		
WYKAZ WYPOSAŻENIA SALI FIZYKOTERAPII		
NR	NAZWA URZĄDZENIA	MOC
I	LAMPA SOLLUX	520W
II	BIOPTRON – TYP 2 PROF. SOLARIS – TYP SOLARIS	250mA 250mA
III	LAMPA SOLLUX LUMINA	380W
IV	LAMPA SOLLUX	520W
V	APARAT DO ULTRADZWIĘKÓW TYP BTL 500 MOD. 5720	80VA
VII	APARAT DO ELEKTROTERAPII TYP BTL-06	60VA
VIII	ZESTAW WIELOFUNKCYJNY DO ELEKTROTERAPII TYP BTL-5000	125VA
IX	FALA UDERZENIOWA TYP BTL 5000 SWT APARAT DO MAGNETOSTYMNULACJI TYP VIOFON IPS SYSTEM	660VA 15W
X	APARAT DO MASAZU LIMFATYCZNEGO TYP BOA MAX APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI TYP ST6D 50Hz	60W
XI	APARAT DO KRIOTERAPII TYP CRYO – 6	1kW
XII	APARAT DO KRIOTERAPII TYP CRYO – 5	1kW 3A
XIII	LASER PMC – 018-ZE SKANEREM	60W
XIV	LASER TYP BTL – 4000	60W
XV	MAGNETRONIC TYP MF – 10	240VA
XVI	DIATERMIA KRÓTKOFALOWA TYP THERMATYR 200	200W

Pracownia Projektowa		<u>K.W. PROJEKT</u>	
		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
		26-200 Kanielska, ul. Piłsudskiego 15/3	
		e-mail: k.w.projekt@onet.pl	
Inwestor:			
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE			
CZARNIECKA GÓRA 43			
22-225 STAPORKÓW			
	Imię i nazwisko:	Nazwa organizacji:	Podpis:
Projektant	mgr inż. arch. Tgor Szuzywał	83/75 ochronianictwa	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
			Localizacja: CZARNIECKA GÓRA dl. nr 52/1, 437/1, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/8, 437/9, 468/4
Sprawił	mgr inż. arch. Krzysztof Dubrowski	36/Kr/75 ochronianictwa	Data: VII/2009
Opracował	inż. Piotr Wąsik		Skala: 1:50
Temat rysunku: SZKIC NISKIEGO PLANU PRACOWNI ZESPÓŁU REHABILITACJI			Wytyczne: K - A - II